



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике
(Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелковскому району)

366108, ЧР, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. Советская, 27. mail: ond-17@mail.ru

Предписание № 88 /1/ 78

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ «Детский сад «Седарчий» ст. Шелковская», Исраилова Элита Андиевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица.

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнения решения № 88 от «16» ноября 2021 г. главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора Шелковского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 мин. «29» ноября 2021 г. по 12 ч. 30 мин. «29» ноября 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МБДОУ «Детский сад «Седарчий» ст. Шелковская», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): ЧР, Шелковской район, ст. Шелковская, ул. Грейдерная № 3

проверку проводил(а):

Мингсултанов Хожа Юнусхажиевич Государственный инспектор Шелковского

района по пожарному надзору

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Гидрант расположенный на территории детского сада, не имеет акт работоспособности.	Правило Противопожарного Режима в РФ п.55 ч1;	До 10.03.2021 г	

2	План эвакуации из здания не выполнен на основе фотолюминесцентных материалов.	Пункт 6.2.7, ГОСТ Р 12.2.143-2009;	До 10.03.2021 г	
3	Для покрытий пола в общем коридоре применены материалы с неизвестной пожарной опасностью (паласы) должны применяться материалы с пожарной опасностью КМ-2 или ниже.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Таблица №28.;	До 10.03.2021 г	
4	Руководитель не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п.30 абз.1 Правила Противопожарного Режима в РФ;	До 10.03.2021 г	
5	Возле огнетушителей и кнопок включения систем пожарной автоматики отсутствуют знаки их обозначающие.	согласно ГОСТ Р 12.4.026. Таблица К.1 ГОСТ Р 12.4.026.	До 10.03.2021 г	
6	В помещении варочной не вывешены таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны.	Правило Противопожарного Режима в РФ п.6.	До 10.03.2021 г	
7	Не обеспечен доступ на чердачное помещение здания.	Пункт 8.4, СНиП 21-01-97 .	До 10.03.2021 г	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Мингсултанов Хожа Юнусхажиевич Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил(а):

Исраилова Элита Андиевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Седарчий» ст. Шелковская»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2021 г.


(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №